

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

自来水水质分析报告

受检单位: 第二水厂	取样日期: 2013-06-15	星期: 六
样品来源: 水源水、出厂水	采样人: 褚春刚	编号: WJHY-130615110
评价依据: GB3838-2002 III类水	出厂水 GB5749-2006	
检验依据: 地表水 GB3838-2002	出厂水 GB5750-2006	

实验条件: 湿度: 90% 室温: 20℃

检测结果							
序号	检测项目	源水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (℃)	-	23	24	-	23	24
2	色度 (度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	13.7	11.3	≤1	0.19	0.17
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	8.26	7.76	-	9.17	9.08
5	电导率 (μs/cm)	-	554	558	-	556	560
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	PH值	6~9	7.78	7.82	6.5~8.5	7.39	7.41
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.24	0.29	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	4.2	4.1	≤3	1.7	1.6
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.108	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	1.09	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	250	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (CFU/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (CFU/mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.80	0.80
18	藻类密度 (万个/升)	-	55	59	-	-	-
评价结论:		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注:		1、细菌总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

