

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

自来水水质分析报告

受检单位：第二水厂	取样日期：2013-10-02	星期：三
样品来源：水源水、出厂水	采样人：顾菊菊	编号：WJHY-131002220
评价依据：GB3838-2002 III类水	出厂水 GB5749-2006	
检验依据：地表水 GB3838-2002	出厂水 GB5750-2006	
实验条件：	湿度：70%	室温：22℃

检测结果							
序号	检测项目	源水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (℃)	-	24	24	-	24	24
2	色度 (度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	2.39	3.78	≤1	0.14	0.12
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	7.89	7.66	-	8.67	8.63
5	电导率 (μS/cm)	-	576	576	-	579	574
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	PH值	6~9	7.55	7.56	6.5~8.5	7.12	7.22
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.15	0.17	≤0.5	0.02	0.04
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	4.8	4.8	≤3	2.1	2.1
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.016	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	0.42	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	330	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (CFU/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (CFU/mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.90	0.85
18	藻类密度 (万个/升)	-	54	67	-	-	-
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、细菌总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心 (盖章)

