



Pony Testing International Group

PTFP-3



扫二维码
关注谱尼测试

报告编号 (Report ID):

GZBJ5ZAE75700055



2015003608Z

检 测 报 告

(Testing Report)

样品名称
(Sample Description)

出厂水

委托单位
(Applicant)

吴江华衍水务有限公司



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

声 明
Statement

1. 本报告无专用章和批准人签章无效。

This report is invalid without the approver's signatures and special seal of inspection.

2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本检测单位的注册商标,其受《中华人民共和国商标法》保护,任何未经本检测单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为,本检测单位将依法追究其法律责任。

The pattern and characters of "PONY" and "谱尼" used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "谱尼" are the violations of the law. The PONY has the right to pursue all legal liabilities of the subject of the delict.

3. 委托单位对报告数据如有异议,请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请,同时附上报告原件并预付复测费。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written retest application, the original report and prepay the retest fees to PONY within fifteen days since the approval date.

4. 委托单位办理完毕以上手续后,本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符,本单位将退还委托单位的复测费。
After the applicant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest result accords with the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.

5. 不可重复性或不能进行复测的实验,不进行复测,委托单位放弃异议权利。

Tests that can not be repeated and tested shall not be carried out again.

6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。

The applicant should undertake the responsibility for the provided samples' representativeness and document authenticity. Otherwise, PONY has not any relevant responsibilities.

7. 本报告仅对所测样品负责,报告数据仅反映对所测样品的评价,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本单位不承担任何经济和法律后果。

This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

8. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。

PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

9. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.

10. 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效,本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful. PONY will investigate above acts for their legal liability.

11. 如果项目左上角标注“*”,表示该项目不在本单位的CNAS 认证范围内,该数据仅供测试研究参考,不做为社会公证数据。

If the items are marked with "*" in the upper left corner, indicating that the items are outside of the scope of CNAS certification we passed, the results were only for testing and research, not for social justice data.

▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

- (1) 报告编号是唯一的;

The test report has exclusive report code.

- (2) 报告采用特制防伪纸张印制,纸张表面带有“PONY”防伪纹路,该防伪纹路不支持复印,即复制件不会带有“PONY”防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.



扫二维码
关注谱尼测试

www.ponytest.com

☎ Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116

青岛实验室: (0532) 88706866

天津实验室: (022) 27360730

新疆实验室: (0991) 6684186

长春实验室: (0431) 85150908

哈尔滨实验室: (0451) 88104561

大连实验室: (0411) 84650820

郑州实验室: (0371) 69350670

上海实验室: (021) 64851999

宁波实验室: (0574) 87736499

杭州实验室: (0571) 87219096

苏州实验室: (0512) 62997900

深圳实验室: (0755) 26050909

广州实验室: (020) 89224310

武汉实验室: (027) 83997127

厦门实验室: (0592) 5568048



扫微信二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 1 页, 共 11 页 (page 1 of 11)

样品名称 (Sample Description)	出厂水	样品规格 (Sample Specification)	——
委托单位 (Applicant)	吴江华衍水务有限公司	商标 (Trade Mark)	——
采样日期 (Sampling Date)	2015.11.10	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	——
检测日期 (Test Date)	2015.11.10~2015.11.18	检测类别 (Test Type)	委托检测
样品状态 (Sample Status)	液态	检测环境 (Test Environment)	符合要求
检测项目 (Test Items)	见下页		
检测依据 (Test Methods)	见附表		
所用主要仪器 (Main Instruments)	见附表		
备注 (Note)	限值依据: GB 5749-2006 (表 1~表 3) 采样地址: 吴江区云龙西路 2999 号第二水厂		
	编制人 (Edited by)	薛	
	审核人 (Checked by)	殷	
	批准人 (Approved by)	李洁	
	签发日期 (Issued Date)	2015.11.18	



扫描二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 2 页, 共 11 页 (page 2 of 11)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	序号 (Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项判定 (Evaluation)
E75700055 出厂水	1	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	2	耐热大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	3	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
	4	菌落总数, CFU/mL	100	未检出	合格
	5	砷, mg/L	0.01	<0.0010	合格
	6	镉, mg/L	0.005	<0.0005	合格
	7	铬(六价), mg/L	0.05	<0.004	合格
	8	铅, mg/L	0.01	<0.0025	合格
	9	汞, mg/L	0.001	<0.0001	合格
	10	硒, mg/L	0.01	<0.0004	合格
	11	氰化物, mg/L	0.05	<0.002	合格
	12	氟化物, mg/L	1.0	0.51	合格
	13	硝酸盐(以 N 计), mg/L	10	0.29	合格
	14	三氯甲烷, mg/L	0.06	0.00926	合格
	15	四氯化碳, mg/L	0.002	<0.00021	合格
	16	溴酸盐, mg/L	0.01	<0.005	合格
	17	甲醛, mg/L	0.9	<0.05	合格
	18	亚氯酸盐, mg/L	0.7	/	/
	19	氯酸盐, mg/L	0.7	/	/
	20	色度, 度	15	<5	合格
	21	浑浊度, NTU	1	<0.5	合格
	22	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
	23	肉眼可见物	无	无	合格
	24	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.25	合格
	25	铝, mg/L	0.2	<0.040	合格
	26	铁, mg/L	0.3	<0.0045	合格
	27	锰, mg/L	0.1	<0.0005	合格
	28	铜, mg/L	1.0	<0.009	合格
	29	锌, mg/L	1.0	<0.001	合格
	30	氯化物, mg/L	250	42.4	合格
	31	硫酸盐, mg/L	250	52.6	合格
	32	溶解性总固体, mg/L	1000	190	合格

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

北京实验室: (010) 82618116

青岛实验室: (0532) 88706866

天津实验室: (022) 27360730

新疆实验室: (0991) 6684186

长春实验室: (0431) 85150908

哈尔滨实验室: (0451) 88104561

大连实验室: (0411) 84650820

郑州实验室: (0371) 69350670

上海实验室: (021) 64851999

宁波实验室: (0574) 87736499

杭州实验室: (0571) 87219096

苏州实验室: (0512) 62997900

深圳实验室: (0755) 26050909

广州实验室: (020) 89224310

武汉实验室: (027) 83997127

厦门实验室: (0592) 5568048



扫描二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID): GZBJ5ZAE75700055

第 3 页, 共 11 页 (page 3 of 11)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	序号 (Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项判定 (Evaluation)
E75700055 出厂水	33	总硬度(以 CaCO_3 计),mg/L	450	124	合格
	34	耗氧量 (COD_{Mn} 法,以 O_2 计),mg/L	3	0.89	合格
	35	挥发酚类(以苯酚计),mg/L	0.002	<0.002	合格
	36	阴离子合成洗涤剂,mg/L	0.3	<0.050	合格
	37	总 α 放射性, Bq/L	0.5	0.023	合格
	38	总 β 放射性, Bq/L	1	0.160	合格
	39	氯气及游离氯制剂(游离 氯), mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$,出厂水中限 值 4,出厂水中余量 ≥ 0.3 ,管网末梢水中 余量 ≥ 0.05	0.70	—
	40	一氯胺(总氯), mg/L	与水接触时间 $\geq 120\text{min}$,出厂水中 限值 3,出厂水中余 量 ≥ 0.5 ,管网末梢水 中余量 ≥ 0.05	/	/
	41	臭氧(O_3), mg/L	与水接触时间 $\geq 12\text{min}$,出厂水中限 值 0.3,管网末梢水 中余量 0.02,如加氯 总氯 ≥ 0.05	/	/
	42	二氧化氯(ClO_2), mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$,出厂水中限 值 0.8,出厂水中余 量 ≥ 0.1 ,管网末梢水 中余量 ≥ 0.02	/	/
	43	贾第鞭毛虫, 个/10L	<1	0	合格
	44	隐孢子虫, 个/10L	<1	0	合格
	45	锑, mg/L	0.005	<0.0005	合格
	46	钡, mg/L	0.7	0.055	合格
	47	铍, mg/L	0.002	<0.0002	合格
	48	硼, mg/L	0.5	0.052	合格
	49	钼, mg/L	0.07	<0.008	合格
	50	镍, mg/L	0.02	<0.006	合格
	51	银, mg/L	0.05	<0.0025	合格
	52	铊, mg/L	0.0001	<0.00001	合格
	53	氯化氰(以 CN^- 计), mg/L	0.07	<0.01	合格
	54	一氯二溴甲烷, mg/L	0.1	0.0202	合格
	55	二氯一溴甲烷, mg/L	0.06	0.0156	合格
	56	二氯乙酸, mg/L	0.05	<0.0020	合格

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688



扫二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 4 页, 共 11 页 (page 4 of 11)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	序号 (Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项判定 (Evaluation)
E75700055 出厂水	57	1,2-二氯乙烷, mg/L	0.03	<0.00006	合格
	58	二氯甲烷, mg/L	0.02	<0.00003	合格
	59	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.693	合格
	60	1,1,1-三氯乙烷, mg/L	2	<0.00008	合格
	61	三氯乙酸, mg/L	0.1	<0.0010	合格
	62	三氯乙醛, mg/L	0.01	<0.001	合格
	63	2,4,6-三氯酚, mg/L	0.2	<0.00004	合格
	64	三溴甲烷, mg/L	0.1	0.00769	合格
	65	七氯, mg/L	0.0004	<0.0002	合格
	66	马拉硫磷, mg/L	0.25	<0.0001	合格
	67	五氯酚, mg/L	0.009	<0.00003	合格
	68	六六六(总量), mg/L	0.005	<0.00001	合格
	69	六氯苯, mg/L	0.001	<0.00002	合格
	70	乐果, mg/L	0.08	<0.0001	合格
	71	对硫磷, mg/L	0.003	<0.0001	合格
	72	灭草松, mg/L	0.3	<0.0002	合格
	73	甲基对硫磷, mg/L	0.02	<0.0001	合格
	74	百菌清, mg/L	0.01	<0.0004	合格
	75	呋喃丹, mg/L	0.007	<0.000125	合格
	76	林丹, mg/L	0.002	<0.00001	合格
	77	毒死蜱, mg/L	0.03	<0.002	合格
	78	草甘膦, mg/L	0.7	<0.025	合格
	79	敌敌畏, mg/L	0.001	<0.00005	合格
	80	莠去津, mg/L	0.002	<0.0005	合格
	81	溴氰菊酯, mg/L	0.02	<0.00020	合格
	82	2,4-滴, mg/L	0.03	<0.00005	合格
	83	滴滴涕, mg/L	0.001	<0.00002	合格
	84	乙苯, mg/L	0.3	<0.00006	合格
	85	二甲苯(总量), mg/L	0.5	<0.00013	合格

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688



扫微信二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 5 页, 共 11 页 (page 5 of 11)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	序号 (Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项判定 (Evaluation)
E75700055 出厂水	86	1,1-二氯乙烯, mg/L	0.03	<0.00012	合格
	87	1,2-二氯乙烯, mg/L	0.05	<0.00012	合格
	88	1,2-二氯苯, mg/L	1	<0.00003	合格
	89	1,4-二氯苯, mg/L	0.3	<0.00003	合格
	90	三氯乙烯, mg/L	0.07	<0.00019	合格
	91	三氯苯(总量), mg/L	0.02	<0.00004	合格
	92	六氯丁二烯, mg/L	0.0006	<0.00011	合格
	93	丙烯酰胺, mg/L	0.0005	<0.00005	合格
	94	四氯乙烯, mg/L	0.04	<0.00014	合格
	95	甲苯, mg/L	0.7	<0.00011	合格
	96	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯, mg/L	0.008	<0.002	合格
	97	环氧氯丙 烷, mg/L	0.0004	<0.0004	合格
	98	苯, mg/L	0.01	<0.00004	合格
	99	苯乙烯, mg/L	0.02	<0.00004	合格
	100	苯并(a)芘, mg/L	0.00001	<0.0000014	合格
	101	氯乙烯, mg/L	0.005	<0.001	合格
	102	氯苯, mg/L	0.3	<0.00004	合格
	103	微囊藻毒素 -LR, mg/L	0.001	<0.00006	合格
结论	104	氨氮(以 N 计), mg/L	0.5	<0.02	合格
	105	硫化物, mg/L	0.02	<0.02	合格
	106	钠, mg/L	200	34.0	合格
		该样品经检测, 所检项目符合 GB 5749-2006 标准的要求(“——”表示该项目不在判定范围内, “/”表示该项目未测)。			

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688



扫描二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 6 页, 共 11 页 (page 6 of 11)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 2.1	电热恒温培养箱
耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 3.1	电热恒温培养箱
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 4.1	电热恒温培养箱
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 1.1	电热恒温培养箱
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 6.1	原子荧光光谱仪
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 5750.6-2006 9.1	原子吸收光谱仪
铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分 光光度法 GB/T 5750.6-2006 10.1	紫外可见分光光度计
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 5750.6-2006 11.1	原子吸收光谱仪
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 8.1	原子荧光光谱仪
硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 7.1	原子荧光光谱仪
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡 啶酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 4.1	紫外可见分光光度计
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 5.3	离子色谱仪
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱 法-碳酸盐系统淋洗液 GB/T 5750.10-2006 14.2	离子色谱仪
甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 4-氨基-3- 联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT)分光光度法 GB/T 5750.10-2006 6.1	紫外可见分光光度计
亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 13.2	离子色谱仪

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688



扫二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 7 页, 共 11 页 (page 7 of 11)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006 6	离子色谱仪
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006 1.1	—
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006 2.1	散射光浊度仪
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006 3.1	—
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 直接观察法 GB/T 5750.4-2006 4.1	—
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006 5.1	酸度计
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 1.4	电感耦合等离子体发射 光谱仪
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 2.3	电感耦合等离子体发射 光谱仪
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 3.5	电感耦合等离子体发射 光谱仪
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 4.5	电感耦合等离子体发射 光谱仪
锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 5.5	电感耦合等离子体发射 光谱仪
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 2.2	离子色谱仪
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 1.2	离子色谱仪
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006 8.1	电热鼓风干燥箱 分析天平
总硬度(以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006 7.1	滴定管
耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管
挥发酚类(以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006 9.1	紫外可见分光光度计
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006 10.1	紫外可见分光光度计

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116
青岛实验室: (0532) 88706866
天津实验室: (022) 27360730
新疆实验室: (0991) 6684186

长春实验室: (0431) 85150908
哈尔滨实验室: (0451) 88104561
大连实验室: (0411) 84650820
郑州实验室: (0371) 69350670

上海实验室: (021) 64851999
宁波实验室: (0574) 87736499
杭州实验室: (0571) 87219096
苏州实验室: (0512) 62997900

深圳实验室: (0755) 26050909
广州实验室: (020) 89224310
武汉实验室: (027) 83997127
厦门实验室: (0592) 5568048



扫描二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 8 页, 共 11 页 (page 8 of 11)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2006 1.1	放射性测量仪
总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 薄样法 GB/T 5750.13-2006 2.1	放射性测量仪
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3,3',5,5'-四甲基 联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2006 1.2	—
一氯胺(总氯)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对 苯二胺(DPD)分光光度法 GB/T 5750.11-2006 3.1	分光光度计
臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 碘量法 GB/T 5750.11-2006 5.1	滴定管
二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 碘量法 GB/T 5750.11-2006 4.2	滴定管
贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 免疫磁分离荧 光抗体法 GB/T 5750.12-2006 5.1	淘洗仪
隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 免疫磁分离荧 光抗体法 GB/T 5750.12-2006 6	淘洗仪
锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 19.1	原子荧光光谱仪
钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 16.2	电感耦合等离子体发射光 谱仪
铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 20.4	电感耦合等离子体发射光 谱仪
硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 电感耦合 等离子体发射光谱法 GB/T 5750.5-2006 8.2	电感耦合等离子体发射光 谱仪
钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 13.2	电感耦合等离子体发射光 谱仪
镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 15.2	电感耦合等离子体发射光 谱仪
银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 5750.6-2006 12.1	原子吸收光谱仪
铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 5750.6-2006 21.1	原子吸收光谱仪
氯化氰(以 CN ⁻ 计)	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 异烟酸-巴 比妥酸分光光度法 GB/T 5750.10-2006 11.1	紫外可见分光光度计
一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 填充柱气 相色谱法 GB/T 5750.10-2006 4	气相色谱仪
二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688



扫微信二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 9 页, 共 11 页 (page 9 of 11)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 液液萃取 衍生气相色谱法 GB/T 5750.10-2006 9.1	气相色谱仪
1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 液液萃取 衍生气相色谱法 GB/T 5750.10-2006 10	气相色谱仪
三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 气相色谱法 GB/T 5750.10-2006 8.1	气相色谱仪
2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 衍生化气 相色谱法 GB/T 5750.10-2006 12.1	气相色谱仪
三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相 色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 液液萃取气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 19.1	气相色谱仪
马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 7	气相色谱仪
五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 衍生化气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 21	气相色谱仪
六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 2.2	气相色谱仪
六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 20	气相色谱仪
乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 8	气相色谱仪
对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 4.2	气相色谱仪
灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 12.1	气相色谱仪
甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 5	气相色谱仪
百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 9.1	气相色谱仪

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116

青岛实验室: (0532) 88706866

天津实验室: (022) 27360730

新疆实验室: (0991) 6684186

长春实验室: (0431) 85150908

哈尔滨实验室: (0451) 88104561

大连实验室: (0411) 84650820

郑州实验室: (0371) 69350670

上海实验室: (021) 64851999

宁波实验室: (0574) 87736499

杭州实验室: (0571) 87219096

苏州实验室: (0512) 62997900

深圳实验室: (0755) 26050909

广州实验室: (020) 89224310

武汉实验室: (027) 83997127

厦门实验室: (0592) 5568048



扫二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 10 页, 共 11 页 (page 10 of 11)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 15.1	液相色谱仪
林丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 3	气相色谱仪
毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 16.1	气相色谱仪
草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 18.1	液相色谱仪
敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 14	气相色谱仪
莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 17.1	液相色谱仪
溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 11.1	气相色谱仪
2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 13	气相色谱仪
滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 1.2	气相色谱仪
乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
三氯苯(总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 27	气相色谱仪
六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 10.1	气相色谱仪

www.ponytest.com

☎Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010) 82618116

长春实验室: (0431) 85150908

上海实验室: (021) 64851999

深圳实验室: (0755) 26050909

青岛实验室: (0532) 88706866

哈尔滨实验室: (0451) 88104561

宁波实验室: (0574) 87736499

广州实验室: (020) 89224310

天津实验室: (022) 27360730

大连实验室: (0411) 84650820

杭州实验室: (0571) 87219096

武汉实验室: (027) 83997127

新疆实验室: (0991) 6684186

郑州实验室: (0371) 69350670

苏州实验室: (0512) 62997900

厦门实验室: (0592) 5568048



扫二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : GZBJ5ZAE75700055

第 11 页, 共 11 页 (page 11 of 11)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 12.1	气相色谱仪
环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 17.1	气相色谱仪
苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.8-2006 9.1	液相色谱仪
氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 4.2	气相色谱仪
氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.8-2006 13.1	液相色谱仪
氨氮(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006 9.1	紫外可见分光光度计
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2006 6.1	紫外可见分光光度计
钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 22.3	电感耦合等离子体发射光谱仪

以下空白