

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

水质分析报告

受检单位：第一水厂 取样日期：2017-08-05 星期：六

样品类别：水源水、出厂水 采样人：顾家伟 编号：WJHY-1-170805668

评价依据：GB3838-2002 III类水 出厂水 GB/T5749-2006

检验标准：GB3838-2002、GB/T5750-2006

实验条件： 湿度：61% 室温：29℃

检测结果							
序号	检测项目	源水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (℃)	-	31	31	-	30	31
2	色度 (度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	29.7	40.7	≤1	0.36	0.35
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	7.90	6.87	-	8.82	8.97
5	电导率 (μs/cm)	-	411	412	-	426	426
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	PH值	6~9	8.62	8.35	6.5~8.5	7.00	7.02
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.08	0.14	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	4.64	4.88	≤3	2.46	2.38
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.08	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	0.63	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	420	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.90	0.90
18	藻类密度 (万个/升)	-	184	152	-	-	-
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心 (盖章)