

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

水质分析报告

受检单位：第一水厂	取样日期：2019-07-02	星期：二
样品类别：水源水、出厂水	采样人：王益	编号：WJHY-1-190702210
评价依据：GB3838-2002 III类水	出厂水 GB5749-2006	
检验标准：GB3838-2002、GB/T5750-2006		
实验条件：	湿度：86%	室温：26℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (°C)	-	22	23	-	22	23
2	色度 (度)	-	7	7	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	29.6	30.1	≤1	0.11	0.15
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	6.77	5.81	-	7.88	7.68
5	电导率 (μs/cm)	-	363	356	-	376	379
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	7.78	7.78	6.5~8.5	7.17	7.22
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.27	0.23	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	3.62	3.54	≤3	1.43	1.43
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.07	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	1.05	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	250	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.85	0.80
18	藻类密度 (万个/升)	-	153	164	-	-	-
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

