

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

水质分析报告

受检单位：第二水厂

取样日期：2019-12-11

星期：三

样品类别：水源水、出厂水

采样人：许丽芳

编号：WJHY-2-1912111123

评价依据：GB3838-2002 III类水

出厂水 GB5749-2006

检验标准：GB3838-2002、GB/T5750-2006

实验条件：

湿度：51%

室温：15℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (℃)	-	13	14	-	13	14
2	色度 (度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	32.7	32.9	≤1	0.10	0.11
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	9.89	10.32	-	10.53	10.70
5	电导率 (μs/cm)	-	389	382	-	399	398
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	7.80	7.99	6.5~8.5	7.34	7.29
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.06	0.07	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	3.13	3.13	≤3	1.36	1.32
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.03	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	0.82	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	300	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.75	0.70
18	藻类密度 (万个/升)	-	225	212	-	-	-
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

