

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

水质分析报告

受检单位：第一水厂

取样日期：2020-03-07

星期：六

样品类别：水源水、出厂水

采样人：顾家伟

编号：WJHY-1-200307277

评价依据：GB3838-2002 III类水

出厂水 GB5749-2006

检验标准：GB3838-2002、GB/T5750-2006

实验条件：

湿度：72%

室温：17℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温(℃)	—	9	9	—	9	9
2	色度(度)	—	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度(NTU)	—	44.8	47.6	≤1	0.22	0.23
4	溶解氧(mg/L)	≥5	10.80	10.73	—	10.92	10.88
5	电导率(μs/cm)	—	424	424	—	441	439
6	臭和味	—	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	—	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	8.10	8.16	6.5~8.5	7.43	7.40
9	氨氮(mg/L)	≤1.0	0.14	0.16	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量(mg/L)	≤6	3.64	3.71	≤3	1.45	1.37
11	总磷(mg/L)	≤0.05	0.07	—	—	—	—
12	总氮(mg/L)	≤1.0	0.90	—	—	—	—
13	菌落总数(CFU/mL)	—	220	—	≤100	未检出	—
14	总大肠菌群(MPN/100mL)	—	未检出	—	不得检出	未检出	—
15	粪大肠菌群(MPN/100mL)	≤10000	未检出	—	不得检出	—	—
16	耐热大肠菌群(MPN/100mL)	—	—	—	不得检出	未检出	—
17	游离余氯(mg/L)	—	—	—	≥0.3	0.70	0.70
18	藻类密度(万个/升)	—	379	407	—	—	—
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备注：		1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

 吴江华衍水务有限公司
 水质检测中心(盖章)
