吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.1	2020.4.1	2020.4.1	2020.4.1	2020.4.1	2020.4.1	2020.4.1	2020.4.1
采样地点				建设局	明珠城	高级中学	太平洋保险	第一加油站	长安小学	海事处	吴江中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.29	0.22	0.29	0.21	0.73	0.26	0.22	0.21
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.31	0.39	0.39	0.20	0.05	0.46	0.19	0.51
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	2	3	未检出	1	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.44	1.44	1.60	1.36	1.52	1.44	1.36	1.28

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.2	2020.4.2	2020.4.2	2020.4.2	2020.4.2			
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学	平望交警			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.53	0.47	0.53	0.33	0.41			
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.42	0.32	0.32	0.06	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	9	8			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.44	1.52	1.60	1.52	1.68			

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.3	2020.4.3	2020.4.3	2020.4.3				
采样地点				盛泽医院	盛南派出所	居家养老	盛泽客运				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.26	0.33	0.37	0.40				
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.06	0.40	0.23				
5	菌落总数	CFU/mL	100	3	10	未检出	9				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.60	1.92	2.00	1.84				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.9	2020.4.9	2020.4.9	2020.4.9	2020.4.9	2020.4.9		
采样地点				铜罗小学（原）	铜罗消防	青云医院	青云云纶	桃花源大酒店	桃源政府		
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.28	0.28	0.40	0.38	0.68	0.29		
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0		
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.26	0.13	0.30	0.28	0.05	0.10		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	2	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.44	1.44	0.28	1.52	1.68	1.68		

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14
采样地点				震洲喷气纺织厂	黎里植物油脂厂	黎里政府	黎里小学	芦墟办事处	莫森国际广场	东塔鞋业	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.44	0.32	0.52	0.44	0.32	0.31	0.32	0.26
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.08	0.06	0.10	0.05	0.20	0.09	0.05	0.32
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	3	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.44	1.44	1.68	1.60	1.52	1.44	1.36	1.68

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14	2020.4.14				
采样地点				北厍城管	北厍中学	金家坝社区	金家坝中学				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.34	0.25	0.25	0.28				
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.35	0.18	0.06	0.18				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.60	1.44	1.36	1.52				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15
采样地点				庙港派出所	庙港小学	七都镇政府	七都卫生院	八都社区	八都小学	震泽政府	震泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.36	0.32	0.33	0.30	0.38	0.36	0.28	0.42
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.42	0.51	0.16	0.11	0.06	0.05	0.32	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	2	1	3	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3,水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.36	1.44	1.60	1.76	1.52	1.44	1.60	1.36

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15
采样地点				横扇小学	横扇派出所	菀坪万工	八坼农贸市场	八坼公园	坛丘小学	坛丘村委	立新染整
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.22	0.56	0.32	0.25	0.24	0.23	0.20	0.27
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值 4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.32	0.26	0.05	0.20	0.07	0.19	0.25	0.17
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3,水源限制，源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.36	1.44	1.44	1.68	1.36	1.44	1.60

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15	2020.4.15
采样地点				盛泗派出所	姜建钢构	由湖小学	世开进光电	云梨桥加油站	同里医院	同里小学	屯村美欣
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.29	0.54	0.42	0.32	0.26	0.35	0.42	0.62
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.20	0.06	0.05	0.26	0.18	0.21	0.15	0.09
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	7	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.44	1.60	1.44	1.36	1.52	1.52	1.36	1.68

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.15
采样地点				屯村幼儿园
样品性质				管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.68
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3,水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.60

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.16	2020.4.16	2020.4.16	2020.4.16	2020.4.16	2020.4.16	2020.4.16	2020.4.16
采样地点				吴江中学	建设局	明珠城	高级中学	太平洋保险	第一加油站	长安小学	地方海事处
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.16	0.24	0.18	0.18	0.22	0.24	0.16	0.21
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.17	0.34	0.37	0.05	0.05	0.47	0.14	0.48
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.68	1.68	1.44	1.44	1.52	1.36	1.60	1.44

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.17	2020.4.17	2020.4.17	2020.4.17	2020.4.17			
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学	平望交警			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.37	0.30	0.34	0.38	0.42			
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.29	0.28	0.24	0.06	0.05			
0.	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	5	6			
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.68	1.68	1.44	1.52	1.60			

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.21	2020.4.21	2020.4.21	2020.4.21				
采样地点				盛泽医院	盛南派出所	盛泽居家养老中心	盛泽客运				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.30	0.57	0.33	0.34				
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.09	0.13	0.05				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以	mg/L	3,水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.60	1.36	1.52	1.36				

	O_2计)										

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.22	2020.4.22	2020.4.22					
采样地点				铜锣小学	铜锣消防中队	青云医院					
样品性质				管网水	管网水	管网水					
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.35	0.46	0.45					
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5					
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0					
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.22	0.11	0.10					
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出					
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出					
7	耗氧量	mg/L	3，水源限制，源水耗氧量	1.60	1.68	1.52					

	（COD_{Mn}法，以O_2计）		大于6 mg/L时为5								

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.23	2020.4.23						
采样地点				立新染整	盛西派出所						
样品性质				管网水	管网水						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.27	0.29						
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5						
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0						
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.40	0.24						
5	菌落总数	CFU/mL	100	5	2						
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出						
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.68	1.76						

	O_2计)									

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.26	2020.4.26	2020.4.26	2020.4.26	2020.4.26			
采样地点				青云云纶化纤	桃源桃花源大酒店	桃源镇政府	坛丘村委	坛丘小学			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.25	0.24	0.27	0.25	0.19			
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.16	0.13	0.07	0.32	0.06			
5	菌落总数	CFU/mL	100	1	未检出	7	4	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
7	耗氧量（COD_{Mn}法，以	mg/L	3,水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.52	1.52	1.68	1.44	1.52			

	O_2计）									

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.27	2020.4.27	2020.4.27	2020.4.27	2020.4.27	2020.4.27	2020.4.27	2020.4.27
采样地点				姜建钢构	云梨桥加油站	山湖小学	叶开进光电	同里医院	同里小学	屯村美欣	屯村幼儿园
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.44	0.41	0.44	0.22	0.12	0.16	0.36	0.31
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.17	0.05	0.24	0.15	0.05	0.06	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	2	未检出	1	未检出	3	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量	mg/L	3，水源限制，源水耗氧量	1.68	1.52	1.44	1.76	1.76	1.36	1.52	1.52

	（COD_{Mn}法，以O_2计）		大于 6 mg/L 时为 5							

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28
采样地点				震洲喷气纺织厂	黎里植物油脂厂	黎里政府	黎里小学	芦墟办事处	莫森国际广场	东塔鞋业	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.43	0.31	0.31	0.29	0.34	0.23	0.32	0.32
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值 4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.12	0.05	0.05	0.05
05	菌落总数	CFU/mL	100	9	2	未检出	未检出	3	7	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于6 mg/L时为5	1.60	1.68	1.44	1.52	1.52	1.44	1.60	1.72

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28	2020.4.28				
采样地点				北厍城管	北厍中学	金家坝社区	金家坝中学				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为3	0.18	0.32	0.29	0.34				
0.18	0.18	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.32	0.14	0.05	0.10				
5	菌落总数	CFU/mL	100	10	未检出	2	4				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				

7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3,水源限制，源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.76	1.60	1.44				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.29	2020.4.29	2020.4.29	2020.4.29	2020.4.29	2020.4.29	2020.4.29	2020.4.29
采样地点				庙港小学	庙港派出所	七都镇政府	七都卫生院	八都社区	八都小学	震泽政府	震泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.34	0.34	0.27	0.32	0.55	0.55	0.40	0.27
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值 4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.43	0.53	0.14	0.13	0.05	0.06	0.19	0.21
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	6	未检出	5	8	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3,水源限制，源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.68	1.60	1.44	1.52	1.76	1.60	1.52

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.4.30	2020.4.30	2020.4.30	2020.4.30	2020.4.30			
采样地点				横扇派出所	横扇小学	菀坪万工	八坼农贸市场	八坼公园			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749	检测结果							
1	浑浊度（散射浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为 3	0.30	0.22	0.32	0.27	0.31			
2	色度（铂钴色度单位）	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭，异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值 4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	0.16	0.29	0.05	0.33	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	3	未检出	未检出	7	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			

7	耗氧量（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	3.水源限制，源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.76	1.44	1.52	1.44			