

吴江华衍水务有限公司水质检测中心
水质分析报告

受检单位：第二水厂

取样日期：2020-06-25

星期：四

样品类别：水源水、出厂水

采样人：孙为一

编号：WJHY-2-2006250404

评价依据：GB3838-2002 III类水

出厂水 GB5749-2006

检验标准：地表水 GB3838-2002

出厂水 GB/T 5750-2006

实验条件：

湿度：87%

室温：26℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (℃)	-	24	24	-	24	24
2	色度 (度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	20.8	21.3	≤1	0.13	0.15
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	6.17	6.43	-	7.98	8.06
5	电导率 (μs/cm)	-	398	396	-	420	417
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	7.90	7.93	6.5~8.5	7.42	7.42
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.08	0.09	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	3.33	3.33	≤3	1.19	1.31
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.04	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	0.99	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	320	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.75	0.80
18	藻类密度 (万个/升)	-	592	631	-	-	-
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、细菌总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

