

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期			2020.10.10~2020.10.13		
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃			23		
			湿度%			62		
指标名称	单位	《生活饮用水 卫生标准》 GB 5749-2006 限值	采样地点					
			平望交警中队	农贸市场	梅堰中学	铜罗中学	铜罗消防中队	云纶化纤
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.49	0.52	0.54	0.41	0.43	0.50
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.35	1.30	1.30	1.14	1.06	1.06
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	1	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.21	0.26	0.53	0.05	0.25	0.45
检验结论	本次采样检测管网水合格							
备注	应检测方法需求，本报告中菌落总数、总大肠菌群为 2 天前数据。							
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供								

