

# 吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

|                                             |                                        |                             |      |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------|------------|
| 样品类别                                        | 出厂水                                    |                             | 采样日期 | 2021.01.11 |
| 检验依据                                        | GB/T 5750-2006                         |                             | 室温℃  | 11         |
|                                             |                                        |                             | 湿度%  | 30         |
| 指标名称                                        | 单位                                     | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB 5749-2006 | 采样地点 |            |
|                                             |                                        |                             | 第一水厂 | 第二水厂       |
| 色度                                          | 度                                      | ≤15                         | <5   | <5         |
| 浑浊度                                         | NTU                                    | ≤1                          | 0.17 | 0.14       |
| 臭和味                                         | -                                      | 无异臭、异味                      | 0 级  | 0 级        |
| 肉眼可见物                                       | -                                      | 无                           | 无    | 无          |
| 耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以 O <sub>2</sub> 计） | mg/L                                   | ≤3                          | 1.36 | 1.65       |
| 菌落总数                                        | CFU/mL                                 | ≤100                        | 未检出  | 未检出        |
| 总大肠菌群                                       | MPN/100mL                              | 不得检出                        | 未检出  | 未检出        |
| 耐热大肠菌群                                      | MPN/100mL                              | 不得检出                        | 未检出  | 未检出        |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯）                               | mg/L                                   | ≥0.3 且≤4                    | 0.70 | 0.60       |
| 检验结论                                        | 本次采样检测出厂水合格                            |                             |      |            |
| 备注                                          | 应检测方法需求，本报告中菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群为 2 天前数据。 |                             |      |            |
| 本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供                      |                                        |                             |      |            |

吴江华衍水务有限公司

水质检测中心

