

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2021-10.11~2021-10.15			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				24			
			湿度%				67			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 限值	采样地点							
			花港迎春小学	吴江区松陵第一中学	七都卫生院	吴江经济开发区山湖小学	屯村美欣公司	苏州由尼康缝纫机有限公司	芦墟办事处	桃源桃花源大酒店
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.30	0.36	0.18	0.20	0.32	0.23	0.21	0.22
臭和味	-	无异臭、异味	0级	0级	0级	0级	0级	0级	0级	0级
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.00	1.28	1.47	1.42	1.06	1.01	1.00	1.15
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	≥0.05	0.40	0.15	0.15	0.25	0.25	0.05	0.20	0.20
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注										
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

