吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2022-01-11～2022-01-12			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				22			
			湿度%				56			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 限值	采样地点							
			震泽镇政府	吴江区第四人民医院	黎里震洲喷气纺造厂	吴江市运河植物油脂有限公司	黎里古镇保护开发管理委员会	黎里小学	芦东村村委	慕森国际生活广场
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.19	0.23	0.31	0.23	0.35	0.27	0.44	0.31
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
耗氧量（COD_{Mn} 法，以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.40	1.42	1.45	1.47	1.39	1.40	1.47	1.42
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.55	0.50	0.40	0.15	0.40	0.10	0.20	0.15
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注										

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）