

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2022-03-03～2022-03-15			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				21			
			湿度%				50			
指标名称	单位	《生活饮用水 卫生标准》 GB 5749-2006 限值	采样地点							
			苏州知音 华美达酒 店	七都第二 小学	吴江第五 人民医院	北厍中心 幼儿园黎 星园区	吴江中等 专业学校	东太湖酒 店	花港迎春 小学	吴江区松 陵第一中 学
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.18	0.22	0.23	0.21	0.23	0.23	0.22	0.25
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.62	1.64	1.65	1.68	1.54	1.58	1.54	1.54
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.10	0.30	0.25	0.20	0.05	0.05	0.05	0.10
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注										

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供



