# 吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

| 样品类别 | 出厂水 | | 采样日期 | 2022.08.06 |
|---|---|---|---|---|
| 检验依据 | GB/T 5750-2006 | | 室温℃ | 28 |
| | | | 湿度% | 43 |
| 指标名称 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 | 采样地点 | |
| | | | 第一水厂 | 第二水厂 |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.11 | 0.11 |
| 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 0 级 | 0 级 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| 耗氧量（$COD_{Mn}$ 法，以 $O_2$ 计） | mg/L | ≤3 | 1.22 | 1.45 |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | ≥0.3 且≤4 | 0.75 | 0.70 |
| 检验结论 | 本次采样检测出厂水合格 | | | |
| 备注 | 应检测方法需求，本报告中菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群为 2 天前数据。 | | | |
| 本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供 | | | | |

