

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2022-08-01～2022-08-08			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				26			
			湿度%				62			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 限值	采样地点							
			吴江中等专业学校	东太湖酒店	花港迎春小学	吴江区松陵第一中学	七都卫生院	吴江经济开发区山湖花园小学	屯村美欣公司	苏州由尼康缝纫机有限公司
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.50	0.29	0.27	0.29	0.23	0.39	0.38	0.42
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.27	1.31	1.25	1.31	1.24	1.27	1.31	1.15
菌落总数	CFU/mL	≤100	5	9	未检出	4	5	1	未检出	3
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05
pH	/	6.8-8.5	7.41	7.58	7.65	7.50	7.45	7.57	7.49	7.50
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

