吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期					2023-02-17～2023-02-23		
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃					20		
			湿度%					48		
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 限值	采样地点							
			桃源镇政府	横扇派出所	吴江区横扇小学	菀坪社区	八坼农贸市场	八坼公园	庙港派出所	庙港实验小学
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.32	0.23	0.35	0.23	0.16	0.31	0.40	0.30
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.15	1.20	1.16	1.10	1.18	1.21	1.15	1.16
菌落总数	CFU/mL	≤100	2	5	22	16	未检出	1	14	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.25	0.30	0.05	0.15	0.60	0.30	0.15	0.50
pH	/	6.8-8.5	7.72	7.64	7.68	7.60	7.63	7.65	7.61	7.58
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供