

## 吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2023-09-07~2023-09-15			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				24			
			湿度%				60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			吴江高级中学	云梨路2008号	吴江第一加油站	吴江经济开发区长安实验小学	交通执法18中队	苏州姜建钢构建筑有限公司	吴江第五加油站	世开进光电(苏州)有限公司
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.45	0.19	0.50	0.49	0.25	0.41	0.40	0.26
臭和味	-	无异臭、异味	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)	0级(无)
高锰酸盐指数(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	≤3	1.35	1.24	1.33	1.29	1.33	1.48	1.46	1.25
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	3	未检出	6	7	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂(游离氯)	mg/L	≥0.05	0.05	0.25	0.15	0.05	0.25	0.05	0.05	0.10
pH	/	6.8-8.5	7.31	7.40	7.41	7.31	7.39	7.52	7.30	7.38
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

