

## 吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2023-09-21~2023-09-25			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				22			
			湿度%				58			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			同里卫生院	同里小学	屯村幼儿园	屯村实验小学	平望镇人民政府	盛泽第一中学	苏州知音华美达酒店	七都第二小学
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.27	0.27	0.28	0.24	0.26	0.49	0.53	0.27
臭和味	-	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> 法，以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	1.32	1.33	1.29	1.36	1.15	1.08	1.03	1.11
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	7	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05
pH	/	6.8-8.5	7.20	7.20	7.33	7.27	7.28	7.38	7.30	7.34
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

