吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2023-10-07～2023-10-13			
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃				26			
			湿度%				52			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			吴江第五人民医院	吴江中等专业学校	东太湖酒店	花港迎春小学	吴江区松陵第一中学	屯村美欣公司	芦墟办事处	桃源桃花源大酒店
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.15	0.29	0.26	0.21	0.18	0.25	0.43	0.50
臭和味	-	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
高锰酸盐指数（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	≤3	0.98	1.17	1.20	1.35	1.12	1.39	1.40	1.21
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	7	未检出	6	1	未检出	未检出	10
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.20	0.05	0.30	0.05	0.15	0.10	0.25	0.05
pH	/	6.8-8.5	7.30	7.34	7.38	7.51	7.50	7.44	7.25	7.44
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）