

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别			管网水		室温℃				20		
检验依据			GB/T 5750-2023		湿度%				44		
采样地点			平望海事所	盛泽医院	盛南派出所	盛泽居家养老服务中心	盛泽客运站	铜罗中学	吴江区桃源专职消防队	青云中心卫生院	
采样日期			2023.11.24	2023.11.20	2023.11.22	2023.11.20	2023.11.24	2023.11.23	2023.11.23	2023.11.23	
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	检测结果								
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
浑浊度	NTU	≤1	0.25	0.28	0.27	0.31	0.21	0.27	0.25	0.32	
臭和味	-	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	
高锰酸盐指数（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.17	1.14	1.18	1.16	1.14	1.14	1.15	1.14	
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	3	未检出	未检出	未检出	
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.10	0.25	0.10	0.25	0.20	0.10	0.10	0.20	
pH	/	6.8-8.5	7.61	7.37	7.40	7.41	7.71	7.65	7.65	7.68	
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
检验结论	本次采样检测管网水合格										
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。										
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供											

