

吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

|                            |                                         |                             |      |           |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--|
| 样品类别                       | 出厂水                                     |                             | 采样日期 | 2024.1.25 |  |
| 检验依据                       | GB 5750-2023                            |                             | 室温℃  | 10        |  |
|                            |                                         |                             | 湿度%  | 28        |  |
| 指标名称                       | 单位                                      | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB 5749-2022 | 采样地点 |           |  |
|                            |                                         |                             | 第一水厂 | 第二水厂      |  |
| 色度                         | 度                                       | ≤15                         | <5   | <5        |  |
| 浑浊度                        | NTU                                     | ≤1                          | 0.12 | 0.12      |  |
| 臭和味                        | -                                       | 无异臭、异味                      | 0 级  | 0 级       |  |
| 肉眼可见物                      | -                                       | 无                           | 无    | 无         |  |
| 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计） | mg/L                                    | ≤3                          | 1.52 | 1.47      |  |
| 菌落总数                       | CFU/mL                                  | ≤100                        | 未检出  | 未检出       |  |
| 总大肠菌群                      | MPN/100mL                               | 不得检出                        | 未检出  | 未检出       |  |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯）              | mg/L                                    | ≥0.3 且≤2                    | 0.60 | 0.65      |  |
| 检验结论                       | 本次采样检测出厂水合格。                            |                             |      |           |  |
| 备注                         | 应检测方法需求，本报告中菌落总数为 2 天前数据，总大肠菌群为 1 天前数据。 |                             |      |           |  |
| 本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供     |                                         |                             |      |           |  |

