吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		室温℃				22			
检验依据	GB/T 5750-2023		湿度%				46			
采样地点			交通执法18中队	苏州姜建钢构建筑有限公司	吴江第五加油站	世开进光电（苏州）有限公司	同里卫生院	同里小学	屯村幼儿园	屯村实验小学
采样日期			2024.2.4	2024.2.2	2024.2.2	2024.2.4	2024.2.2	2024.2.4	2024.2.2	2024.2.2
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	检测结果							
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.25	0.27	0.35	0.24	0.24	0.21	0.34	0.28
臭和味	-	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
高锰酸盐指数（COD_{Mn}法，以O_2计）	mg/L	≤3	1.24	1.44	1.49	1.64	1.54	1.22	1.43	1.51
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	10	未检出	未检出	未检出	6	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.25	0.05	0.05	0.30	0.20	0.10	0.05	0.10
pH	/	6.8-8.5	7.59	7.87	7.72	7.63	7.71	7.61	7.84	7.97
肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
检验结论	本次采样检测管网水合格									
备注	指标个数根据DB3205/T 1031-2021和苏州水务[2021]376号文件制定。									

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心
（专用章）