

吴江华衍水务有限公司水质月分析检测报告

采样日期		2020.7.7	样品类别	管网末梢水	采样地点	七都医院
序号	指标名称		单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 限值		检测结果
1	总大肠菌群		MPN/100mL	不得检出		未检出
2	耐热大肠菌群		MPN/100mL	不得检出		未检出
3	大肠埃希氏菌		MPN/100mL	不得检出		未检出
4	菌落总数		CFU/mL	100		未检出
5	砷		mg/L	0.01		<0.0010
6	镉		mg/L	0.005		<0.0002
7	铬(六价)		mg/L	0.05		<0.004
8	铅		mg/L	0.01		<0.0020
9	汞		mg/L	0.001		<0.00010
10	硒		mg/L	0.01		<0.0010
11	氰化物		mg/L	0.05		<0.010
12	氟化物		mg/L	1.0		0.19
13	硝酸盐(以 N 计)		mg/L	10,地下水源限制时为 20		0.89
14	三氯甲烷		mg/L	0.06		0.0081
15	四氯化碳		mg/L	0.002		<0.0002
16	溴酸盐 (使用臭氧时)		mg/L	0.01		<0.005
17	甲醛 (使用臭氧时)		mg/L	0.9		<0.05
18	亚氯酸盐(使用二氧化 氯消毒时)		mg/L	0.7		/
19	氯酸盐(使用复合二氧化 氯消毒时)		mg/L	0.7		/
20	色度 (铂钴色度单位)		度	15		<5
21	浑浊度 (散射浊度单位)		NTU	1,水源与净水技术条件限 制时为 3		0.29



序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果
22	臭和味	级	无异臭，异味	0
23	肉眼可见物	-	无	无
24	pH	-	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.34
25	铝	mg/L	0.2	0.025
26	铁	mg/L	0.3	<0.10
27	锰	mg/L	0.1	<0.10
28	铜	mg/L	1.0	<0.10
29	锌	mg/L	1.0	0.082
30	氯化物	mg/L	250	19.3
31	硫酸盐	mg/L	250	26.3
32	溶解性总固体	mg/L	1000	162
33	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	450	130
34	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 原水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.04
35	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.002	<0.002
36	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.025
37	总 α 放射性	Bq/L	0.5	0.012
38	总 β 放射性	Bq/L	1	0.148
39	氯气及游离氯制剂 (游 离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.15
40	一氯胺 (总氯)	mg/L	与水接触时间≥120min, 出 厂水中限值 3, 出厂水中 余量≥0.5, 管网末梢水中 余量≥0.05	/
41	臭氧	mg/L	与水接触时间≥12min, 出 厂水中限值 0.3, 管网末梢 水中余量 0.02, 如加氯, 总氯≥0.05	/

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果
42	二氧化氯	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值 0.8，出厂水中余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02	/
43	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.0044
44	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.0062
45	三卤甲烷	-	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.31
46	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.0040
检验结论		本次采样检测管网末梢水合格		
备注				
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供				

