

吴江华衍水务有限公司二次供水水质报告

样品类别	二次供水		采样日期			2020.4.23-2020.5.6	
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃			22-25	
			湿度%			52-73	
指标名称	单位	《生活饮用水 卫生标准》 GB 5749-2006	采样地点				
			喜庆苑	畅意苑	吉祥苑	龙河花园	幸福苑
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.07	0.07	0.07	0.19	0.19
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
肉眼可见物	-	不得含有	无	无	无	无	无
pH 值	-	6.5-8.5	7.44	7.41	7.42	7.33	7.45
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	1	未检出	1
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.10
检验结论	本次采样检测二次供水水质合格						
备注							

本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心



吴江华衍水务有限公司二次供水水质报告

样品类别	二次供水		采样日期			2020.5.6-2020.5.22	
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃			22-25	
			湿度%			51-70	
指标名称	单位	《生活饮用水 卫生标准》 GB 5749-2006	采样地点				
			奥林清华三区四期	金域华府二期	明珠城紫桂苑一期	阳光悦湖豪苑	名人苑
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.20	0.10	0.10	0.14	0.09
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
肉眼可见物	-	不得含有	无	无	无	无	无
pH 值	-	6.5-8.5	7.63	7.59	7.58	7.28	7.55
菌落总数	CFU/mL	≤100	8	14	18	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06
检验结论	本次采样检测二次供水水质合格						
备注							
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供							



吴江华衍水务有限公司二次供水水质报告

样品类别	二次供水		采样日期			2020.4.23-2020.5.25	
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃			22-26	
			湿度%			54-69	
指标名称	单位	《生活饮用水 卫生标准》 GB 5749-2006	采样地点				
			乐居家园	祥瑞苑	新吴家园	梅景苑	欧盛花园
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.28	0.08	0.16	0.41	0.14
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
肉眼可见物	-	不得含有	无	无	无	无	无
pH 值	-	6.5-8.5	7.41	7.48	7.42	7.54	7.48
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	1	未检出	1	11
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.05	0.08	0.08	0.08	0.05
检验结论	本次采样检测二次供水水质合格						
备注							
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供							



吴江华衍水务有限公司二次供水水质报告

样品类别	二次供水		采样日期			2020.4.22-2020.5.28	
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃			23-26	
			湿度%			55-74	
指标名称	单位	《生活饮用水 卫生标准》 GB 5749-2006	采样地点				
			绿地太湖城启动 区	迎春华府	华邦国际	望景华庭	平安苑
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.13	0.07	0.12	0.07	0.07
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级	0 级	0 级	0 级
肉眼可见物	-	不得含有	无	无	无	无	无
pH 值	-	6.5-8.5	7.53	7.51	7.63	7.51	7.52
菌落总数	CFU/mL	≤100	4	3	12	未检出	4
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.05	0.05	0.07	0.08	0.08	0.07
检验结论	本次采样检测二次供水水质合格						
备注							
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供							

