吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

样品类别	出厂水		采样日期	2023.3.18
检验依据	GB/T 5750-2006		室温℃	16
			湿度%	45
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006	采样地点	
			第一水厂	第二水厂
色度	度	≤15	＜5	＜5
浑浊度	NTU	≤1	0.11	0.11
臭和味	-	无异臭、异味	0 级	0 级
肉眼可见物	-	无	无	无
耗氧量（COD_{Mn} 法，以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.53	1.36
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出
氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	≥0.3 且≤4	0.70	0.65
检验结论	本次采样检测出厂水合格			
备注	应检测方法需求，本报告中菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群为 2 天前数据。			
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供				

