201012340015

检 测 报 告

TESTING REPORT

样 品 类 别 水质
(Sample category)

受 检 单 位 盛世名门
(Inspected company)

委 托 单 位 吴江华衍水务有限公司
(Applicant)

苏 州 衍 达 检 测 有 限 公 司

Suzhou Yanda Testing Co., Ltd

苏州衍达检测有限公司
SUZHOU YANDA TESTING CO.,LTD

检 测 报 告

说 明

一、 报告未加盖本单位检测专用章和检测骑缝章无效。

二、 报告无批准人签字无效，涂改无效。

三、 委托方对本公司的检验结果有异议的，可在收到报告之日起十五日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

四、 未经本公司书面同意，不得部分复制或利用本报告进行宣传。

五、 项目在本公司 CMA 资质认定范围外，或未加盖 CMA 标志的报告，结果仅限用于科研、教学或内部质量控制，不具有对社会证明的作用，仅供参考。

六、 报告加盖 CNAS 章时，未经 CNAS 认可的方法用“*”表示，未经 CNAS 认可的项目用“△”表示。

七、 若为送样检测，本检测报告仅对来样负责，对客户提供的信息，不对其真实性负责。

公司地址：苏州市吴江区云龙西路 2999 号

联系电话：0512－63498810－1185

邮政编码：215200

苏州衍达检测有限公司
SUZHOU YANDA TESTING CO.,LTD

检 测 报 告

委托方信息/Applicant Information			
委托单位 Applicant	吴江华衍水务有限公司		
委托人 Consignor	邱凌峰		
委托日期 Consigned Date	2023.3.6		
样品信息/Sample Information			
样品名称 Sample Name	生活饮用水（二次供水）	样品状态 Sample Status	无色液体
采样地点 Sampling site	盛世名门		
样品来源 Sample Sources	采样	采样员 Sampler	陈永峰
收样日期 Sample Received Date	2023.3.6		
检测信息/Testing Information			
检测日期 Test Period	2023.3.6		
检测项目 Test Item	详见第 4 页		
检测设备 Test Equipment	详见附表 1		
评价依据 Evaluation Basis	GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》		
评价结论 Evaluation Conclusion	所检项目均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》		
备注 Remark	/		

编制人：余志明　　编制日期：2023.4.11

审核人：　　审核日期：2023.4.11　　苏州衍达检测有限公司

签发人：　　签发日期：2023.4.11　　检验检测（专用章）

苏州衍达检测有限公司 检验检测专用章

苏州衍达检测有限公司
SUZHOU YANDA TESTING CO.,LTD

检 测 报 告

样品编号：EG2023SZ0306104

序号	检测项目	单位	限值	检测依据	检测结果
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.3)	未检出
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.1)	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)	1
4	镉	mg/L	0.005	GB/T 5750.6-2006(9.1)	<0.0001
5	色度（铂钴色度单位）	度	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)	<5
6	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1，水源与净水技术条件限制时为 3	GB/T 5750.4-2006(2.1)	0.31
7	臭和味	级	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)	0
8	肉眼可见物	-	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)	无
9	pH	-	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)	7.68
10	铁	mg/L	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.1)	<0.03
11	耗氧量 (COD_{Mn}法，以 O_2 计)	mg/L	3，水源限制，原水耗氧量>6 mg/L 时为 5	GB/T 5750.7-2006(1.1)	1.26
12	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中限值 4，出厂水中余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05	GB/T 5750.11-2006(1.2)	0.45
13	镍	mg/L	0.02	GB/T 5750.6-2006 (15.1)	<0.0010
14	氨氮（以 N 计）	mg/L	0.5	GB/T 5750.5-2006(9.1)	0.02
15	亚硝酸盐氮	mg/L	1	GB/T 5750.5-2006(10.1)	<0.001

备注：/

以下空白

苏州衍达检测有限公司
SUZHOU YANDA TESTING CO.,LTD

检　测　报　告

附表 1：仪器信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
高锰酸盐指数分析仪	1600 型	WJHY-SB-004
紫外可见分光光度计	EV200	WJHY-SB-078
酸度计	FE28	WJHY-SB-338
生化培养箱	LRH-250	WJHY-SB-364
恒温培养箱	DHP-9082	WJHY-SB-026
浊度仪	TL2300	WJHY-SB-308
数显恒温水浴锅	HWS26 型	WJHY-SB-043
原子吸收分光光度计	iCE3500	WJHY-SB-044
以下空白		

报告结束