

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2024年08月01日~2024年08月13日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				24			
			湿度%				34			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			菀坪社区居民居委会	秋泽村村委会	庙港实验小学	震泽镇政府	盛泽客运站	金渔小区	黎里震洲喷气纺造厂	龙光玖誉湾
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.38	7.44	7.39	8.02	8.22	7.27	7.41	7.41
游离氯	mg/L	0.05~2	0.23	0.08	0.17	0.13	0.16	0.17	0.13	0.17
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	7	12	未检出	未检出	未检出	21	10	11
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.44	1.31	1.50	1.37	1.24	1.26	1.30	1.28
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.26	0.34	0.29	0.30	0.28	0.26	0.32	0.33
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

