

# 吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2025年01月02日~2025年01月14日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				23℃			
			湿度%				26%			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			吴江区莘塔东塔鞋业有限公司	盛西派出所	盛泽居家养老服务中心	苏州姜建钢结构建筑有限公司	吴江中学	吴江第一加油站	苏州市吴江区住房和城乡建设局	吴江高级中学
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.45	7.66	7.86	7.72	7.59	7.67	7.69	7.69
游离氯	mg/L	0.05~2	0.14	0.13	0.15	0.15	0.21	0.18	0.24	0.20
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出-	未检出	未检出-
菌落总数	CFU/mL	≤100	5	7	未检出	3	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	1.43	1.44	1.42	1.20	1.32	1.41	1.30	1.34
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.27	0.27	0.25	0.30	0.27	0.30	0.26	0.25
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

