

吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------|------------|--|
| 样品类别 | 出厂水 | | 采样日期 | 2025-03-23 | |
| 检验依据 | GB 5750-2023 | | 室温℃ | 20℃ | |
| | | | 湿度% | 39% | |
| 指标名称 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 | 采样地点 | | |
| | | | 第一水厂 | 第二水厂 | |
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.12 | 0.13 | |
| 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0级（无） | 0级（无） | |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | |
| 高锰酸盐指数（以 O ₂ 计） | mg/L | ≤3 | 1.63 | 1.41 | |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 游离氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.65 | 0.65 | |
| 检验结论 | 本次采样检测出厂水合格。 | | | | |
| 备注 | 应检测方法需求，本报告中菌落总数为 2 天前数据，总大肠菌群为 1 天前数据。 | | | | |
| 本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供 <div style="float: right; text-align: right;">  </div> | | | | | |