

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2025 年 04 月 16 日~2025 年 04 月 27 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				58℃			
			湿度%				47%			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			平望海事所	吴江第五人民医院	同里卫生院	八都小学	桃源卫生院	平望派出所	北厍城管	北厍中学
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.12	7.33	7.27	7.30	7.46	7.07	7.28	7.31
游离氯	mg/L	0.05~2	0.15	0.14	0.24	0.13	0.13	0.17	0.17	0.12
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.56	1.45	1.32	1.75	1.48	1.45	1.45	1.44
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.22	0.17	0.20	0.21	0.21	0.18	0.22	0.20
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

