

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2025年05月19日~2025年05月27日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				25℃			
			湿度%				58%			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			苏州市吴江区住房和城乡建设局	吴江高级中学	苏州姜建钢构建筑有限公司	吴江中学	吴江第一加油站	南湖景苑	叶建村村委会	黎里震洲喷气纺造厂
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.49	7.40	7.22	7.49	7.48	7.70	7.74	7.61
游离氯	mg/L	0.05~2	0.25	0.21	0.10	0.22	0.17	0.16	0.09	0.17
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.12	1.19	1.26	1.13	1.10	1.20	1.30	1.24
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.19	0.22	0.25	0.20	0.26	0.19	0.28	0.26
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

