

# 吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

|                            |  |                             |       |            |
|----------------------------|--|-----------------------------|-------|------------|
| 样品类别                       | 出厂水  |                             | 采样日期  | 2026-03-08 |
| 检验依据                       | GB/T 5750-2023                                 |                             | 室温℃   | 19℃        |
|                            |  |                             | 湿度%   | 34%        |
| 指标名称                       | 单位   | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB 5749-2022 | 采样地点  |            |
|                            |  |                             | 第一水厂  | 第二水厂       |
| 色度                         | 度  | ≤15                         | <5    | <5         |
| 浑浊度                        | NTU  | ≤1                          | 0.10  | 0.11       |
| 臭和味                        | /  | 无异臭、异味                      | 0级（无） | 0级（无）      |
| 肉眼可见物                      | /  | 无                           | 无     | 无          |
| 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计） | mg/L   | ≤3                          | 1.29  | 1.39       |
| 菌落总数                       | CFU/mL   | ≤100                        | 未检出   | 未检出        |
| 总大肠菌群                      | MPN/100mL                                      | 不应检出                        | 未检出   | 未检出        |
| 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL                                      | 不应检出                        | 未检出   | 未检出        |
| 游离氯                        | mg/L   | 0.3~2                       | 0.67  | 0.67       |
| 检验结论                       | 本次采样检测出厂水合格。                                   |                             |       |            |
| 备注                         | 应检测方法需求，本报告中菌落总数为 2 天前数据，总大肠菌群、大肠埃希氏菌为 1 天前数据。 |                             |       |            |
| 本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供     |  |                             |       |            |

