

吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026年04月16日~2026年04月24日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 限值	采样地点							
			菀坪社区居民居委会	芦东村村委	盛泽第一中学	双塔村村委会	金鱼小区管理委员会	青云中心卫生院	七都小学	七都第二小学
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	8.13	7.87	7.88	8.09	8.13	7.91	8.02	8.12
游离氯	mg/L	0.05~2	0.10	0.09	0.09	0.06	0.08	0.10	0.09	0.15
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	4	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	≤3	1.93	1.53	1.71	1.63	1.80	1.57	1.70	1.83
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）	0级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.34	0.32	0.25	0.27	0.32	0.26	0.29	0.29
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

