吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026 年 05 月 06 日~2026 年 05 月 13 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			屯村幼儿园	屯村实验小学	张塔村村口	四都村村委会	直港村村委会	吴江区桃源专职消防队	盛泽医院	苏州知音华美达酒店
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.52	7.52	7.63	7.68	7.85	7.81	7.59	7.66
游离氯	mg/L	0.05~2	0.05	0.06	0.05	0.05	0.10	0.15	0.06	0.05
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	4	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.49	1.46	1.58	1.35	1.42	1.51	1.08	1.33
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.28	0.27	0.41	0.38	0.29	0.28	0.26	0.21
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）