吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026 年 06 月 01 日~2026 年 06 月 11 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			目澜洲公园	黎里古镇展示中心停车场	黎里古镇保护开发管理委员会	金家坝公交首末站	北厍城管	北厍中学	芦墟办事处	吴江区松陵第一中学
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.98	8.02	7.93	7.83	8.02	7.96	7.99	7.95
游离氯	mg/L	0.05~2	0.09	0.14	0.10	0.10	0.19	0.15	0.10	0.12
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	4	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.79	1.89	1.53	1.28	1.52	1.38	1.27	1.64
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.35	0.29	0.22	0.30	0.22	0.28	0.23	0.29
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）