吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026 年 07 月 06 日~2026 年 07 月 13 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			平望海事所	吴江中学	苏州姜建钢构建筑有限公司	吴江高级中学	苏州市吴江区住房和城乡建设局	吴江中等专业学校	平望派出所	桃源卫生院
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.62	7.94	7.88	7.41	7.65	7.96	7.62	7.72
游离氯	mg/L	0.05~2	0.17	0.20	0.07	0.15	0.20	0.15	0.19	0.07
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	16
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.18	1.34	1.34	1.30	1.42	1.50	1.05	1.24
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.24	0.24	0.29	0.22	0.24	0.27	0.20	0.20
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心 （专用章）