吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026 年 08 月 05 日~2026 年 08 月 10 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			吴江第一加油站	震泽镇政府	七都镇政府	庙港派出所	庙港实验小学	盛泽居家养老服务中心	东太湖大酒店	世开进光电（苏州）有限公司
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.45	7.73	7.51	7.61	7.60	7.86	8.01	7.62
游离氯	mg/L	0.05~2	0.36	0.10	0.12	0.42	0.28	0.10	0.07	0.09
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.47	1.15	1.32	1.30	1.29	1.71	1.60	1.86
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.21	0.32	0.28	0.25	0.23	0.25	0.27	0.30
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）