吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026 年 08 月 17 日~2026 年 08 月 27 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			吴江区莘塔东塔鞋业有限公司	吴江区第四人民医院	秋泽村村委会	交通执法十八中队	桃源镇政府	八都社区居委会	叶建村村委会	南湖景苑
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.56	7.84	7.84	7.74	7.51	7.16	7.91	7.32
游离氯	mg/L	0.05~2	0.06	0.09	0.05	0.08	0.10	0.05	0.05	0.08
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	22	未检出	11	未检出	未检出	13	13	未检出
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.57	1.11	1.04	1.41	1.01	1.62	1.26	1.19
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.24	0.26	0.32	0.30	0.22	0.29	0.29	0.24
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）