吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期				2026 年 09 月 01 日~2026 年 09 月 11 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃				20~25			
			湿度%				30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点							
			青云中心卫生院	金鱼小区管理委员会	双塔村村委会	盛泽第一中学	芦东村村委	菀坪社区居民居委会	同里小学	坛丘中心小学
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.36	7.20	7.48	7.58	7.43	7.53	7.40	7.46
游离氯	mg/L	0.05~2	0.08	0.07	0.05	0.08	0.12	0.05	0.05	0.07
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.32	1.29	1.24	1.16	1.45	1.52	1.28	1.17
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.23	0.29	0.34	0.27	0.26	0.22	0.25	0.27
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）