吴江华衍水务有限公司管网水水质报告

样品类别	管网水		采样日期			2026 年 10 月 16 日~2026 年 10 月 26 日			
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃			20~25			
			湿度%			30~60			
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 限值	采样地点						
			北厍城管	北厍中学	金家坝公交首末站	黎里古镇保护开发管理委员会	黎里古镇展示中心停车场	目澜洲公园	屯村美欣公司	龙光玖誉湾
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
肉眼可见物	mg/L	无	无	无	无	无	无	无	无	无
pH 值	/	6.5~8.5	7.46	8.06	7.33	7.51	7.60	7.60	7.41	7.51
游离氯	mg/L	0.05~2	0.22	0.13	0.16	0.11	0.13	0.06	0.06	0.13
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4	未检出	未检出
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.17	1.22	1.03	1.24	1.24	1.32	1.25	1.22
臭和味	mg/L	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）	0 级（无）
浑浊度	NTU	≤1	0.21	0.26	0.26	0.31	0.26	0.24	0.34	0.26
色度	度	≤15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
检验结论	本次采样检测管网水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 标准要求									
备注	指标个数根据 DB3205/T 1031-2021 和苏州水务[2021]376 号文件制定。									
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供										

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）