吴江华衍水务有限公司水质日分析报告

样品类别	出厂水		采样日期	2026-11-03
检验依据	GB/T 5750-2023		室温℃	22℃
			湿度%	54%
指标名称	单位	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	采样地点	
			第一水厂	第二水厂
色度	度	≤15	<5	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.10	0.13
臭和味	/	无异臭、异味	0 级（无）	0 级（无）
肉眼可见物	/	无	无	无
高锰酸盐指数（以 O_2计）	mg/L	≤3	1.29	1.52
总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	未检出
游离氯	mg/L	0.3~2	0.79	0.82
检验结论	本次采样检测出厂水合格。			
备注	应检测方法需求，本报告中菌落总数为 2 天前数据，总大肠菌群、大肠埃希氏菌为 天前数据。			
本报告由吴江华衍水务有限公司水质检测中心提供				

吴江华衍水务有限公司 水质检测中心（专用章）